

質 疑 回 答 書

(電 気)

入札参加者各位

豊前市大字吉木 9 5 5 番地
豊前市長 西元 健
(豊前市役所 都市住宅課)

下記工事の質疑書について回答いたします。

工事名 豊前市立豊前中学校整備工事

No.	種別・ページ等	質 疑 事 項	回 答
1		本件名は有窓階、無窓階どちらかご教示いただけないでしょうか。	有窓階です。
2		工事項目毎にエリアを分けたゾーニング図をいただけないでしょうか。	作成しておりません。
3		耐震クラスはエレベータと同様にAクラスとして宜しいでしょうか。	建築設備は一般に該当します。
4		電気主任技術者費用は本見積に含むでしょうか。	工事期間中を本工事としています。
5		数量調書のエクセルデータと平面図で数量に相違がある場合は平面図を正として宜しいでしょうか。	宜しいです。
6	E-008 E-010	単線結線図と配電盤リストで単相変圧器容量に相違があります。 配電盤リストを正として宜しいでしょうか。	単線結線図を正とします

7		EM-CPEEケーブルはEM-FCPEEケーブルとして見積して宜しいでしょうか。	宜しいです。
8	E-003 E-008	屋上も塗装範囲となっておりますが、屋上機器は指定色塗装ではなく耐塩塗装として宜しいでしょうか。	指定塗装として下さい。
9	E-003	屋外盤、外灯については耐塩、指定色塗装での見積で宜しいでしょうか	図面通り（鋼板・指定塗装色）とします。
10	E-012	高圧用ケーブルラックの蓋付は両面として宜しいでしょうか。	片面とします。
11	E-012	警報盤の窓数はリストを参考として、４５窓として宜しいでしょうか。	宜しいです。
12	E-030 31	外灯盤１～３及びテニスコート盤はSUS製として宜しいでしょうか。	図面通り（鋼板・指定塗装色）とします。
13	E-081	時刻表示設備の屋外ポールはSUS製として宜しいでしょうか。	設計図通りとします。
14	E-088 E-090	調理場にガス漏れ検知器が見込まれておりますので、受信機はGP型として宜しいでしょうか。	GP型とします。
15		舞台照明設備の平面図をいただけないでしょうか。	建築舞台機構の図面を参照ください。
16	E-008	キュービクル内に見込まれている蓄電池の仕様の詳細をご教示ください。	鉛（長寿命型）とします。
17	E-008	デマンド監視装置の仕様詳細（参考型番など）をご教示ください。	三菱電機（DEMACON相当）とします。