プロット図（換気）

記号	名称
	全熱交換ユニット 天井埋込形
	天井換気扇
	消音ﾎﾞｯｸｽ付送風機
	制気口（吹出口）
	制気口（吸込口）

凡例・特記事項

- 図中特記なきダクトは、天井内隠蔽とする。
- 図中特記なき ⊘ は、VDを示す。
- 図中特記なき ● は、FDを示す。
- 外気取入ダクトは全て、防露GW25ｔ巻きを施すこと。
- 排気ダクトは、外壁より2m以上防露GW25ｔ巻きを施すこと。
- 図中 ▨ 部排気ダクトは、RW50t巻きを施すこと。
- ベンドキャップはSUS製深型（指定色焼付塗装仕様）とする。
- 制気口ボックスの内側は黒色塗装とする。
- 制気口は落下防止金具付とする。
- ⊛ は、24時間換気対象機器を示す。

凡例
HR 個別全熱交換器リモコン
-- // -- EM-CEES 1.25°-2C （コロガシ） 全熱交換器リモコン配線
天井内は、ケーブルコロガシとする。
壁内立ち付部は、ＰＦ管を使用する。

1階用ガラリチャンバーリスト

機器番号	系統名	台数	種別	チャンバー寸法 W × L × H	備考
OAG-1	調理室	1	OA	1,000 × 3,700 × 500	遮音シート巻
OAG-2	配膳室	1	OA	1,000 × 3,700 × 500	遮音シート巻
EAG-1	調理室	1	EA	1,000 × 3,700 × 500	遮音シート巻

区画凡例

防火区画（兼防煙区画）
防火上主要な間仕切壁（令114条）

厨房フードリスト

系統名	設置場所	換気種別	器具名	燃料種別	電気 消費量 P (kW)	電気 ｶﾞｽ 換算 K (kcal/h)	電気 ｶﾞｽ 消費量 Q (kW)	装置別換気個数	有効換気量 (m3/h)	フード 番号	フード 寸法 W × D × H (mm)	フード 面速 (m/s)	フード 風量 (m3/h)	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ 有	ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ 無	備考
1	調理室		IHクッキングヒーター	電気	4.0			30	120	1	900 × 750 × 700	0.30	730	○		
2	〃		多機能自動炊飯器	ガス		0.93	31.40	30	880	2	4,050 × 900 × 700	0.20	2,620			ハイフード
3	〃		低輻射ガス回転釜	ガス		0.93	46.50	30	1,300	3	8,400 × 1,600 × 700	0.20	9,680	○		ハイフード
4	〃		スチームコンベクションオーブン	電気	37.6			30	1,130							
5	〃		丸型フライヤー	ガス	20.2	0.93	67.44	30	1,880	4	1,800 × 1,200 × 700	0.30	2,330	○		
6	〃		ガスコンロ	ガス		0.93	6.72	30	190	5	850 × 600 × 700	0.30	550	○		
7	洗浄室		食器食缶洗浄機	電気	64.6			30	1,940	6	1,200 × 600 × 700	0.30	780			
8	〃		〃	電気						7	1,200 × 600 × 700	0.30	780			
									5,500	調理室			合計	15,910	調理室	
									1,940	洗浄				1,560	洗浄	

注記：1. グリースフィルターは静圧50Pa以下とする。2. 給排気接続口にはFD取付とする。3. 火源からフードまでは1m以内とする。

梓・アスク設計共同企業体

AZUSA SEKKEI Architects, Engineers & Consultants
株式会社 梓設計　九州支社
一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1−10078号

ASC ART SPACE CREATION
株式会社 アスク設計
一級建築士事務所　福岡県知事登録　第1−20612号

設計者
一級建築士 第306649号 渡邊 誠
一級建築士 第339060号 真島 稔治
一級建築士 第376250号 石川 友樹
一級建築士 第126874号 田中 孝秀
法適合確認欄
設備設計一級建築士 第5496号 椎葉 夏子
検証者 松本 純一

豊前市立豊前中学校整備工事

換気設備　1階ダクト平面図（校舎棟・調理室）

設計番号 178665
図面番号 AC − 019
縮尺 1/A1:100 A3:200
日付 . .
No