

変 更 契 約 結 果 表

工事 名 称	宇島小学校消火栓設備改修工事
工事 場 所	赤熊750番地
工事 の概要(変更後)	消火栓送水ポンプユニット 1基 校内消火栓配管工事 1式 消火設備工事 ・消火栓送水ポンプ配管 炭素鋼鋼管15A 1.7m ・消火栓送水ポンプ配管 炭素鋼鋼管32A 1.8m ・校内消火栓補給水配管 フレキシブルJ50A 1ヶ所 ・校内消火栓補給水配管 逆止弁 1ヶ所
契約の相手方	(有)小路設備工業
当初契約日	令和 4 年 10 月 17 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	11,556,600 円
変更の理由	屋外補給水配管類の老朽化が著しく不具合が発覚した箇所の取替等による変更